

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 85»

Карамзина ул., д. 6А, г. Красноярск, 660012
Тел. (391) 2005053, (391) 2003186. E-mail: dou85@mailkrsk.ru

ОКПО 41934654

ОГРН 1192468036331

ИНН/КПП2464150673/246401001

Исх. № 261/01-15
От 08.11.2022

Главному государственному
инспектору г. Красноярска по
пожарному надзору
К.Г. Иванову
Заведующего МАДОУ №85
Е.Н. Ковришкиной

Уважаемый Константин Геннадьевич!

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85» расположенный по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Карамзина 6А. Сообщает Вам о выполнении предписания №1493/2 от 01.10.2021г. Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности».

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допущено перекрытие проезда для пожарной техники- на огражденной территории учреждения с северо-западной, установлены ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, отсутствие ручного открывания при организации	01.10.2022	Выполнено до 30.09.2022г.

*Государственный инспектор
по пожарному надзору
Ковришкин Е.Н.*

	круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.		
2.	Допущено перекрытие проезда для пожарной техники- на огражденной территории учреждения с юго-восточной, установлены ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, отсутствие ручного открывания при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	01.10.2022	Выполнено до 30.09.2022г.

Приложения:

1. Фотография ворот с северо-западной стороны;
2. Фотография ворот с юго-восточной стороны.

Заведующий МАДОУ № 85



Е.Н. Ковришкина